

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502. ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»

Хачатрян А.М. Хачатрян А.М..

от «07» июля 2022г.

Протокол испытаний №4000

от «07» июля 2022г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик: МУП «ЖКХ Виноградное».

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.07.2022г. 09³⁵

Дата и время доставки пробы (образца): 06.07.2022г. 11⁰⁰

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «ЖКХ Виноградное», РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное,

(наименование и юридический адрес)

ул. Советская,3.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, с. Н.Малгобек,

(наименование, фактический адрес)

ул. Советская,44.

Код пробы (образца):

14.22.4000.01.01

Изготовитель: _____ (наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.

Условия хранения: _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №1257 от 27.05.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: *Черкасова Г.Г.*

(подпись)

Черкасова Г.Г.

(ФИО)

Общее количество страниц 2; страница 1

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

Код образца (пробы): 14.22.4000.01.01

**Микробиологические исследования воды питьевой
№342 от 07.07.2022г**

1	2	3	4	5	6	7
342	РСО-Алания, Моздокский район, с. Н.Малгобек ул. Советская,44.	Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
		Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обн.	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013
		Escherichia coli (E. coli)	0	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013
		Споры сульфитредуцирующих клубридий	не обн.	отсутствие	Число спор в 20см ³	МУК 4.2.1018-01



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»



Хачатрян А. М.
(подпись) Хачатрян А. М.
(ФИО)

Экспертное заключение №1523 ОГ от «07» июля 2022г.

по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №4000 от 07.07.2022г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №1257 от 27.05.2022г.
Дата проведения экспертизы: 07.07.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «06» июля 2022г. 09:35

Дата и время доставки пробы (образца): «06» июля 2022г. 11:00

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «ЖКХ Виноградное», РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, ул. Советская,3.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, с. Н.Малгобек, ул. Советская,44.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № 4000 от 07.07.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач филиала

Хачатрян А. М.
Хачатрян А.М.

Общее количество страниц 1; страница 1

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.